#	Object ID	Point Name	Read/Read-Write	Object Type	Object Type Value	HS-CPU	HS-HPU	HS-Pipe2	SN-DAB HN-DAB	SN-DAB-DD HN-DAB-DD	SN-SSE HN-SSE	SN-VAV-NF HN-VAV-NF	SN-VAV-SF HN-VAV-SF	SN-VAV-PF HN-VAV-PF	OTN	DAB Staged-RTU	DAB Staged-RTU-VFD	DAB-Fully Modulating	DAB-Hybrid	VAV Staged-RTU	VAV Staged-RTU-VFD	VAV-Fully Modulating	VAV-Hybrid	TI	SN-OAO	Daikin-VAVIE	Daikin-VRV	DAB-HybridV2 VAV-HybridV2	HSS-Monitoring
1	8	coolingLoopOutput	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	Y	Y	Y	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
2	31	heatingLoopOutput	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	Y	Y	Y	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
3	22	fanLoopOutput	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
4	40	occupancy	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Y		
5	38	humidity	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	
6	39	illuminance	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
7	18	desiredTemp	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	Y		-	Y		
8	19	desiredTempHeating	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y		
9	20	desiredTempCooling	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y		
10	14	currentTemp	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	
11	29	heartBeat	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y		
12	4	co2/zoneCo2	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Y	Y	
13	45	voc	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Y		
14	5	co2equivalent	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Y		
15	44	sound	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Y		
16	1	airflowTempSensor/dischargeairflowtemp/ supplyairtemp1/dischargeAirTemp1/discharge AirTemperature_ai1	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	
17	9	coolingStage1	R	BinaryValue	07	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
18	10	coolingStage2	R	BinaryValue	07	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
19	11	coolingStage3	R	BinaryValue	07	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
20	24	fanlowSpeed	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
21	25	fanMediumSpeed	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
22	26	fanHighSpeed	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
23	32	heatingStage1	R	BinaryValue	07	Y	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
24	33	heatingStage2	R	BinaryValue	07	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
25	34	heatingStage3	R	BinaryValue	07	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
26	7	cooling/coolingSignal	R	AnalogValue	04	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	-	Y	Y	-		-	-		
27	23	fanSpeed/fanSignal	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	-	Y	Y	Y	-		Y	-		
28	30	heating/heatingSignal	R	AnalogValue	04	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	-	Y	Y	-		-	-		
29	41	occupiedEnabled	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Y	
30	37	humidifierEnabled	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		-	-	Y	
31	16	dehumidifierEnabled	R	BinaryValue	07	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		-	-	Y	
32	15	DcvDamper	R	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
33	2	averageHumidity	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
34	3	averageTemperature	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
35	6	co2LoopOutput	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
36	12	coolingStage4	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
37	13	coolingStage5	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
38	17	temperatureOffset	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	Y		-	Y		
39	27	fanStage4	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
40	28	fanStage5	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
41	35	heatingStage4	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
42	36	heatingStage5	R	BinaryValue	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
43	42	outsideHumidity	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
44	43	outsideTemperature	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-	Y	Y	-	Y	
45	21	fanMode	RW	MuliStateValue	10	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	Y		
46	46	conditioningMode	RW	MuliStateValue	10	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	-	Y	
47	47	operationMode	R	MuliStateValue	10	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	-		Y	Y	Y	
48	48	zoneCO2Target	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
49	49	zoneCO2Threshold	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
50	50	targetDehumidifier	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
51	51	targetHumidifier	RW	AnalogValue	04	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
52	52	compressorLoopOutput	R	AnalogValue	04	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
53	53	fanStage1	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
54	54	fanStage2	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
55	55	fanStage3	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	Y	-		-	-	Y	
56	56	compressorStage1	R	BinaryValue	07	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
57	57	compressorStage2	R	BinaryValue	07	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
58	58	compressorStage3	R	BinaryValue	07	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
59	59	auxHeatingstage1	R	BinaryValue	07	-	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
60	60	auxHeatingstage2	R	BinaryValue	07	-	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
61	61	changeOverCooling	R	BinaryValue	07	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
62	62	changeOverHeating	R	BinaryValue	07	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
63	63	compressorSpeed	R	AnalogValue	04	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
64	64	waterValve	R	BinaryValue	07	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
65	65	modulatingWaterValve	R	AnalogValue	04	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
66	66	damper1Pos/coolingDamperPos/damperPos	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
67	67	damper2Pos/heatingDamperPos	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
68	68	lingSupplyAirTemp/dischargeAirTemp2/discharg	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	Y	
69	69	pressure	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	-	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
70	70	damperFeedback	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	Y	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
71	71	reheatCmd	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	-	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
72	72	airFlow	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	-	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
73	73	airVelocity	R	AnalogValue	04	-	-	-	Y	-	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
74	74	compositeDamperCmd	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
75	75	external10kTempSensorTh2	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
76	76	enteringairtemp	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
77	77	dischargeairSp	R	AnalogValue	04	-	-	-	-	-	-	Y	Y	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
78	78	seriesFan	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
79	79	parallelFan	R	BinaryValue	07	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		
80	80	chwValveSignal	R	AnalogValue	04				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	-	-	-		-	-		
81	81	outsideairdamperCmd/co2signal	R	AnalogValue	04				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	Y	-	-		-	-		
82	82	compositeSignal	R	AnalogValue	04				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Y	-	-	-	Y	-		-	-	Y	
83	83	ductStaticPressureSetpoint	R	AnalogValue	04				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Y	-		
84	84	mixedAirTemp	R	AnalogValue	04																				Y			Y	
85	85	supplyairhumidity	R	AnalogValue	04																								
86	86	mixedAirHumidity	R	AnalogValue	04																				Y			Y	
87	87	buildingStaticPressureSensor_1	R	AnalogValue	04																								
88	88	economizer/oaoDamper	R	AnalogValue	04	Y																			Y				
89	89	pressure 1(ductStaticPressure1_2)	R	AnalogValue	04																							Y	
90	90	pressure 2(ductStaticPressure2_2)	R	AnalogValue	04																							Y	
91	91	filterSensorPoint	R	BinaryValue	07																								
92	92	condensateSensorPoint (NO)	R	BinaryValue	07																								
93	93	stagedFanSpeed	R	AnalogValue	04																								

94	94	chilledWaterValveIsolationCmdPointNC	R	BinaryValue	07																								
95	95	returnAirCo2	R	AnalogValue	04																				Y			Y	
96	96	returnAirDamper	R	AnalogValue	04																				Y				
97	97	condensateSensorPoint (NC)	R	BinaryValue	07																								
98	98	bypassDamper	R	AnalogValue	04																								
99	99	bypassDamperLoopOutput	R	AnalogValue	04																								
100	100	satCoolingStage1	R	BinaryValue	07																							Y	
101	101	satCoolingStage2	R	BinaryValue	07																							Y	
102	102	satCoolingStage3	R	BinaryValue	07																							Y	
103	103	satCoolingStage4	R	BinaryValue	07																							Y	
104	104	satCoolingStage5	R	BinaryValue	07																							Y	
105	105	satHeatingStage1	R	BinaryValue	07																							Y	
106	106	satHeatingStage2	R	BinaryValue	07																							Y	
107	107	satHeatingStage3	R	BinaryValue	07																							Y	
108	108	satHeatingStage4	R	BinaryValue	07																							Y	
109	109	satHeatingStage5	R	BinaryValue	07																							Y	
110	110	fanPressureStage1	R	BinaryValue	07																							Y	
111	111	fanPressureStage2	R	BinaryValue	07																							Y	
112	112	fanPressureStage3	R	BinaryValue	07																							Y	
113	113	fanPressureStage4	R	BinaryValue	07																							Y	
114	114	fanPressureStage5	R	BinaryValue	07																							Y	
115	115	ahuFreshAirFanRunCommand	R	BinaryValue	07																							Y	
116	116	satCoolingLoopOutput	R	AnalogValue	04																							Y	
117	117	satHeatingLoopOutput	R	AnalogValue	04																							Y	
118	118	ductStaticPressure3(ductStaticPressure3_2)	R	AnalogValue	04																							Y	
119	119	returnAirTemperature	R	AnalogValue	04																							Y	
120	120	returnAirHumidity	R	AnalogValue	04																							Y	
121	121	occupancySensor1	R	BinaryValue	07																							Y	
122	122	occupancySensor2	R	BinaryValue	07																							Y	
123	123	occupancySensor3	R	BinaryValue	07																							Y	
124	124	mixedAirCo2	R	AnalogValue	04																							Y	
125	125	supplyAirTemperature3	R	AnalogValue	04																							Y	
126	126	supplyAirHumidity1	R	AnalogValue	04																							Y	
127	127	supplyAirHumidity2	R	AnalogValue	04																							Y	
128	128	supplyAirHumidity3	R	AnalogValue	04																							Y	
129	129	dischargeAirTemperature/supplyAirTemp	R	AnalogValue	4																								
130	130	chilledWaterInletTemp	R	AnalogValue	4																							Y	
131	131	chilledWaterOutletTemp	R	AnalogValue	4																							Y	
132	132	coolingValvePositionFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
133	133	heatingValvePositionFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
134	134	highDifferentialPressureSwitch	R	BinaryValue	7																							Y	
135	135	lowDifferentialPressureSwitch	R	BinaryValue	7																							Y	
136	136	dischargeAirFlowSensor_10	R	AnalogValue	4																							Y	
137	137	outsideAirFlowSensor_10	R	AnalogValue	4																							Y	
138	138	dischargeFanAMStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
139	139	dischargeFanRunStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
140	140	dischargeFanTripStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
141	141	dischargeFanVfdFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
142	142	exhaustFanAMStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
143	143	exhaustFanRunStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
144	144	exhaustFanTripStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
145	145	exhaustFanVfdFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
146	146	outsideFanAMStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
147	147	outsideFanRunStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
148	148	outsideFanTripStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
149	149	outsideFanVfdFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
150	150	returnFanAMStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
151	151	returnFanRunStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
152	152	returnFanTripStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
153	153	returnFanVfdFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
154	154	dischargeAirDamperFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
155	155	outsideAirDamperFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
156	156	minimumOutsideAirDamperFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
157	157	mixedAirDamperFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
158	158	returnAirDamperFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
159	159	fireAlarmStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
160	160	filterStatus1NO	R	BinaryValue	7																							Y	
161	161	filterStatus2NO	R	BinaryValue	7																							Y	
162	162	uvAMStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
163	163	uvRunStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
164	164	uvTripStatus	R	BinaryValue	7																							Y	
165	165	dischargeAirPm25	R	AnalogValue	4																							Y	
166	166	condensateStatusNO	R	BinaryValue	7																							Y	
167	167	fanPressureLoopOutput	R	AnalogValue	4																							Y	
168	168	thermistorInput	R	AnalogValue	4																							Y	
169	169	filterStatus1NC	R	BinaryValue	7																							Y	
170	170	filterStatus2NC	R	BinaryValue	7																							Y	
171	171	condensateStatusNC	R	BinaryValue	7																							Y	
172	172	voltageInput	R	AnalogValue	4																							Y	
173	173	buildingStaticPressureSensor_2	R	AnalogValue	4																							Y	
174	174	buildingStaticPressureSensor_10	R	AnalogValue	4																							Y	
175	175	dischargeAirFlowSensor_20	R	AnalogValue	4																							Y	
176	176	ductStaticPressureSensor1_1	R	AnalogValue	4																							Y	
177	177	ductStaticPressureSensor1_10	R	AnalogValue	4																							Y	
178	178	ductStaticPressureSensor2_1	R	AnalogValue	4																							Y	
179	179	ductStaticPressureSensor2_10	R	AnalogValue	4																							Y	
180	180	ductStaticPressureSensor3_1	R	AnalogValue	4																							Y	
181	181	ductStaticPressureSensor3_10	R	AnalogValue	4																							Y	
182	182	outsideAirFlowSensor_20	R	AnalogValue	4																							Y	
183	183	chilledWaterValveIsolationCmdPointNO	R	BinaryValue	07																								
184	184	damperCmdCal	R	AnalogValue	04						Y	Y	Y																
185	185	reheatCmdCal	R	AnalogValue	04						Y	Y	Y																
186	186	coolingLoopOutputFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
187	187	heatingLoopOutputFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
188	188	fanLoopOutputFeedback	R	AnalogValue	4																							Y	
189	189	satCoolingStage1Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
190	190	satCoolingStage2Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
191	191	satCoolingStage3Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
192	192	satCoolingStage4Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
193	193	satCoolingStage5Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
194	194	satHeatingStage1Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
195	195	satHeatingStage2Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
196	196	satHeatingStage3Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
197	197	satHeatingStage4Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
198	198	satHeatingStage5Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
199	199	fanPressureStage1Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
200	200	fanPressureStage2Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	

201	201	fanPressureStage3Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
202	202	fanPressureStage4Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
203	203	fanPressureStage5Feedback	R	BinaryValue	7																							Y	
204	204	differentialPressureSensor (0-0.25 inWC)	R	AnalogValue	4																								Y
205	205		R	AnalogValue	4																								Y
206	206		R	AnalogValue	4																								Y
207	207	airTempSensor100kOhms	R	AnalogValue	4																								
208	208	airFlowSensor_ai1	R	AnalogValue	4																								
209	209	differentialAirPressureSensor_025_ai1	R	AnalogValue	4																								
210	210	pressureSensor_ai1	R	AnalogValue	4																								
211	211	genericIonSensorPoint_ai1	R	AnalogValue	4																								
212	212	voltageInput_ai1	R	AnalogValue	4																								
213	213	zoneCo2_ai1	R	AnalogValue	4																								
214	214	zoneCo_ai1	R	AnalogValue	4																								
215	215	zoneHumidity_ai1	R	AnalogValue	4																								
216	216	zoneNo2_ai1	R	AnalogValue	4																								
217	217	airFlowSensor_ai2	R	AnalogValue	4																								
218	218	differentialAirPressureSensor_025_ai2	R	AnalogValue	4																								
219	219	pressureSensor_ai2	R	AnalogValue	4																								
220	220	genericIonSensorPoint_ai2	R	AnalogValue	4																								
221	221	voltageInput_ai2	R	AnalogValue	4																								
222	222	zoneCo2_ai2	R	AnalogValue	4																								
223	223	zoneCo_ai2	R	AnalogValue	4																								
224	224	zoneHumidity_ai2	R	AnalogValue	4																								
225	225	zoneNo2_ai2	R	AnalogValue	4																								
226	226	ductStaticPressureSensor1_2_ai1	R	AnalogValue	4																								Y
227	227	ductStaticPressureSensor1_2_ai2	R	AnalogValue	4																								Y
228	228	externalAirTempSensor_th1	R	AnalogValue	4																								Y
229	229	airTempSensor100kOhms_th1	R	AnalogValue	4																								Y
230	230	externalAirTempSensor_th2	R	AnalogValue	4																								Y
231	231	airTempSensor100kOhms_th2	R	AnalogValue	4																								Y
						41	41	36	18	15	14	22	23	23	9	31	32	21	35	31	32	20	35	7	8	17	14	139	9